



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE POUR LA SÉCURITÉ DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES

***CAMPING CALA DI SOLE ALGAJOLA
PROCÈS VERBAL DE LA VISITE du 2 juillet 2019***

I- INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Nom de l'établissement :	CAMPING CALA DI SOLE
Adresse :	Lieu-dit «Cocani» 20220 ALGAJOLA
Téléphone :	04.95 44 08 32
Courriel :	06.08 21 09 51 charles.fluixa@gmail.com
Nombmre d'emplacements maximum autorisés :	54 bengali (uniquement ACM) ouvert en 1981
Nombre de personnes maximum acceptées :	180 personnes (tentes Bengali 4x4)
Superficie totale :	2,5 ha dont 0,6 hectares occupé
Nom et prénom du pétitionnaire :	M. Charles FLUIXA (gérant)
Date d'autorisation d'aménager :	31/12/79
Date d'approbation du cahier de prescriptions :	Remis en séance
Période d'ouverture du camping :	15 mai au 30 septembre
Accueil de mineurs (colonies de vacances,,,) :	Oui uniquement

Document d'urbanisme⁽¹⁾ :

PLU (compétence du Maire)

RNU (compétence du Préfet) Loi Littoral – Site inscrit et Zone B2 du PPRIF

Camping soumis aux risques⁽¹⁾ :



Risque « Inondation »



Risque « Transport de matières dangereuses »



Risque « Mouvement de terrain »




Risque « Feu de forêt »



Risque « Technologique »



Risque « Rupture de barrage »



Risque « Sismique »



Risque « Submersion marine »



(1) cocher la mention utile

II- PRESCRIPTIONS :

➤ Accès au camping

OBSERVATIONS

Entrée du camping par 1 voie de 6 m de large ou 2 voies de 3 m	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Engins de secours passent.
Chemin principal de 5 m de large	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Idem accessible engins secours
Chaque emplacement est accessible par une voie de 3 m de large	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

➤ Sécurité incendie

OBSERVATIONS

Chaque emplacement est à moins de 50 m d'un extincteur OU les R.I.A permettent d'atteindre chaque emplacement et ont une pression au moins égale à 1,5 bar	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	17 extincteurs à majorité à eau et à poudre pour la cuisine. CSI 02/07/19
Le camping est équipé d'une réserve en eau	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	
Le camping est équipé d'un point d'eau normalisé (P.I, B.I)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Borne en bordure de RT 30 à l'intersection de l'entrée du camping à 207 m.
Le terrain du camping est débroussaillé	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
Les bordures du terrain est débroussaillé à 50 m	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Site en zone péri-urbaine
Les arbres sont élagués à 2 m de hauteur	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
La citerne de gaz est enterrée ou confinée dans un local en dur	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	
Les feux de plein air sont interdits (y compris le barbecue)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

➤ Alerte et évacuation des occupants

OBSERVATIONS

Le(s) moyen(s) d'alerte sonore est audible en tout point du camping et indépendant du système électrique	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Alarme de type 4 Corne de brume. Installée dans la cuisine centrale qui est accessible H24
L'éclairage de sécurité est indépendant du système électrique	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
Le camping dispose d'une ligne téléphonique fixe	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
Il existe un ou plusieurs « point de rassemblement »	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

➤ Information des occupants

OBSERVATIONS

Le plan d'évacuation est affiché à l'accueil	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Plusieurs points d'information sur le terrain
Le plan d'évacuation est affiché sur le terrain par tranche de 5000m ²	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
Les consignes de sécurité contre les risques incendie/inondation sont affichées à l'accueil	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Elles sont distribuées à chaque groupe à l'arrivée. Les groupes sont francophones.
Les consignes de sécurité contre les risques incendie/inondation sont affichées sur le terrain par tranche de 5000m ²	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Mise à disposition des dirigeants des colonies de vacances à l'inscription.
Une personne est présente en permanence sur le camping (exploitant ou autre)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Coordinateur de l'association « ALGAJOLA SPORTS NATURE »

➤ Vérification des installations

OBSERVATIONS

Les installations électriques sont vérifiées par un organisme agréé ou un technicien compétent	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	SOCOTEC 21/06/2019 n° 099R0/19/621 SAEZ BRUNO 21/06/19
Les installations au gaz sont vérifiées par un organisme agréé ou un technicien compétent	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	JLL Plomberie 21/06/19 SOCOTEC 19/06/2019 rapport 099R0/19/650
Les installations de plein air sont vérifiées par un organisme agréé (piscine, jeux pour enfants ...)	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	SANS OBJET

➤ *Hygiène*

OBSERVATIONS

Le stockage des ordures ménagères se fait dans un local en dur ou autres matériaux non-combustibles	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
Le ramassage des ordures ménagères se fait quotidiennement	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Ramassage par la Communauté de communes tous les 2 à trois jours.
La production d'eau chaude se fait par une installation au gaz	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

III- PRESCRIPTIONS:

Eliminer les cuisinières à gaz en plein air

IV RECOMMANDATIONS

Communiquer la liste des groupes présents à la gendarmerie.

CALA DI SOLE ALGAJOLA - AVIS DE LA COMMISSION DU 29 août 2018

AVIS *Jaurate*.....

LE PRÉSIDENT DE LA SOUS-COMMISSION
M. le Sous-Préfet d'arrondissement



Stéphane FOURNEL
Cheffe SIDPC

PROPRIÉTAIRE OU EXPLOITANT	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE
<i>Exploitant</i>	<i>FWIST Chau</i>	